



№ 699410

ДЕРЖАВНИЙ КОМПІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № **UA1.016.0141686-07**
Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з **12 жовтня 2007** до **11 жовтня 2009**
Срок действия с

Продукція **Металеві лотки для кабельних ліній системи 'S5 Combitech'**
Продукция

7308 000000

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКЛ

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям

п. 4.23 ДБН В.2.2-15:2005 'Житлові будинки. Загальні положення', п. 1.6.29 ДБН В.2.5-13-98 'Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд', ДСТУ Б В.1.1-11:2005 'Захист від пожежі. Електричні кабельні лінії. Метод випробувань на вогнестійкість', ТУ 4349-013-47022248-2005 'Лотки металіческие для електропроводок' щодо межі вогнестійкості кабельних ліній Р90 (спроможності кабельних ліній, в яких використовуються металеві лотки системи 'S5 Combitech', що цинковані за методом Сендзіміра, виробництва ЗАО 'ДКС' (Росія) й кабель DATWYLER PYROFIL KERAM (N)HXH FE180/E90 виробництва фірми 'DATWYLER CABLES + SYSTEMS' (Швейцарія) зберігати функціональність (працездатність) протягом 90 хвилин за умов пожежі); відстань між опорами становить 1200 мм

Виробник продукції
Изготовитель продукции

ЗАО 'ДКС' (Росія),
адреса: 170017, г. Тверь, Большие Перемерки, ул. Бочкина, 15

Сертифікат видано
Сертификат выдан

ЗАТ 'Діелектричні Кабельні Системи України',
адреса: 04107, м. Київ, вул. Підгірна/Татарська, 3/7,
код ЄДРПОУ 31032472.
Доручення ЗАО 'ДКС' від 23.05.2007

Додаткова інформація
Дополнительная информация

Металеві лотки для кабельних ліній системи 'S5 Combitech', що виробляються серійно з 12.10.2007 до 11.10.2009 згідно з ТУ 4349-013-47022248-2005. Здійснюється технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності

Сертифікат видано органом з сертифікації
Сертификат выдан органом по сертификации

Державний центр сертифікації МНС України,
04212, м. Київ, вул. Малиновського, 6
(свідоцтво про уповноваження № UA.PN.016 від 01.04.05)
т. (044) 461-91-31, www.ukrfiresert.kiev.ua

На підставі
На основании

Протокол сертифікаційних випробувань від 02.10.2007 № 5/СКЛ-07 ВЦ ТОВ 'ТЕСТ' (атестат акредитації № UA 6.001.Н.145); акт обстеження від 26.06.2007 № 696 Державного центру сертифікації МНС України

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации



підпис

В.І. Приймаченко

ініціали, прізвище



Чистість сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76